



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области**

Пр. Доломановский 132, г. Ростов-на-Дону,
Телефоны : (863) 227-51-00, (863) 227-52-33
<http://www.rostovgpn.narod.ru>

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району

Ул. Первомайская, 28, г. Белая Калитва, 347040
Телефоны : (86383) 2-00-19, факс (86383) 2-00-19
E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа № 1"
Кашееву Александру Александровичу

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Белокалитвинского района по пожарному надзору № 7 от «28» 01. 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 20 минут до 12 ч. 10 мин. «08» 02 2019 г., в период с 14 ч. 10 минут до 15 ч. 00 мин. «11» 02 2019 г.,

проведена плановая выездная проверка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДОД «ДЮСШ № 1») по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 17 "Б", старшим дознавателем ОНДиПР по Белокалитвинскому району майором в. службы Сафшкиным Валерием Викторовичем, совместно с Вами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пун- та) и наименование нормативного пра- вового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которо- го(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1	2	3	4	5
	Организационно-распорядительные мероприятия			
1	Не произведено эксплуатационное испытание наружной металлической лестницы запасного эвакуационного выхода с 2-го этажа (проводится не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний).	Ппр в РФ п.24	20.04.19	
2	Не проведено обучение, в специализированном учреждении, по программе пожарно-технического минимума лица, ответственного за проведение противопожарных инструктажей с персоналом учреждения.	Ппр в РФ п.3	15.03.19	
	Здание спортивного комплекса			
	1 этаж			
3	В тамбуре главного эвакуационного выхода, для внутренней отделки потолка, допускается применение отделочного материала (пластиковых панелей) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 ФЗ – 123 ст. 134 приложения табл. 28, табл. 3 СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2 СНиП 21-01-97*	01.06.19	

№ 11 от 02 2012 г.



(continued)

ЭДП*

del-
(police)

41. 12 10

2014

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору